



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 14/2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ &
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.155,40€
CPV: 42415320-7 Εξοπλισμός οχημάτων έκτακτης
ανάγκης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την **προμήθεια πυροσβεστικής υπερκατασκευής με δεξαμενή χωρητικότητας 800 λίτρων και αντλητικό συγκρότημα (για τοποθέτηση σε ημιφορητό pick up)** για την προστασία από πυρκαγιές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε βάσει:

- Της με αριθμ. **26709/29-03-2023 (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ)** απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
- Της με αρ. πρωτ. **8947/19-06-2023 υπ αριθμ. 77/2023 Απόφασης** Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων βρίσκεται εντός της Α' ζώνης επικινδυνότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 575/1980.
- Της ύπαρξης των τελευταίων εναπομεινάντων υψηλών δασών χαλεπίου πεύκης στην χωρική αρμοδιότητα του ως άνω αναφερόμενου Δήμου.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί βάσει των ανωτέρω σε ιδιώτη προμηθευτή.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των **17.155,40 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον **Κ.Α.70.02.7135.010** με τίτλο: «**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΚΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)**» σχετική πίστωση του οικονομικού έτους **2023** όπως αναμορφώθηκε βάσει της με αρ. πρωτ. **8947/19-06-2023 υπ αριθμ. 77/2023 Απόφασης** Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ψαχνά, 11-07-2023

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότη.	Τ.Μ.	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
					Μερική Δαπάνη
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 800LT ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ	ΤΕΜ.	1,00	13835,00	13835,00
				Σύνολο:	13.835,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	13.835,00
				ΦΠΑ (24%)	3.320,40
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	17.155,40

Ψαχνά, 11-07-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 14/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17155,40€

CPV: 42415320-7 Εξοπλισμός οχημάτων έκτακτης ανάγκης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα αφορά την αγορά της προμήθειας πυροσβεστικής υπερκατασκευής με δεξαμενή χωρητικότητας 800 λίτρων και αντλητικό συγκρότημα (για τοποθέτηση σε ημιφορητό pick up) για την προστασία από πυρκαγιές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε βάσει:

- Της με αριθμ. **26709/29-03-2023 (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ)** απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
- Της με αρ. πρωτ. **8947/19-06-2023 υπ αριθμ. 77/2023 Απόφασης** Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων βρίσκεται εντός της Α' ζώνης επικινδυνότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 575/1980.
- Της ύπαρξης των τελευταίων εναπομεινόντων υψηλών δασών χαλεπίου πεύκης στην χωρική αρμοδιότητα του ως άνω αναφερόμενου Δήμου.
- Τα αναγραφόμενα στην ως άνω απόφαση αναφορικά με την συνεργασία των Δήμων με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες για την εκτέλεση των σχετικών έργων,

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια πυροσβεστικής υπερκατασκευής με δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα (για τοποθέτηση σε ημιφορητό pick up) με τα εξής χαρακτηριστικά:

Πλαίσιο

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο με χαλύβδινα τεμάχια βαρέως τύπου γαλβανισμένα εν θερμό για μέγιστη δυνατή αντισεισμική προστασία αντοχή στους κραδασμούς και το βάρος του νερού κατά την μετακίνηση, με 4 δακτυλίους για πρόσδεση και ανύψωση του συγκροτήματος .

Οι διαστάσεις της βάσης είναι περίπου 1450mm μήκος, 1200mm με 1000mm πλάτος , για να χωράει σε όλα τα pick-up 4x4 και 4x2 μονοκάμπινα και διπλοκάμπινα . Η στήριξη θα γίνεται στο μπροστινό μέρος με βίδες .

Δεξαμενή

Η δεξαμενή είναι πολυεστερική (GRP) με χωρητικότητα 800 λίτρα και θα έχει χαμηλό κέντρο βάρους με διαστάσεις, περίπου 850mm μήκος, 1000mm πλάτος και 860mm ύψος. Το πάχος της δεξαμενής είναι τουλάχιστον 6mm με περιμετρικές ζώνες ενίσχυσης από πολυεστερικά νεύρα. Θα διαθέτει ένα διαμήκες διάφραγμα για την αποφυγή κυματισμού μέσα στην δεξαμενή, στεγανό καπάκι Ø 450mm, θα φέρει τις απαραίτητες διατάξεις υπερχειλίσσης και ατμοσφαιρικής αποκατάστασης .

Θα διαθέτει είσοδο 2½" με ταχυσύνδεσμο STORZ 65 με πώμα για πλήρωση από πυροσβεστικό κρουνό, εξωτερικό δείκτη στάθμης του νερού με μπύλια . Θα έχει στόμιο παροχής προς την αντλία 2" με βάνα ταχύκλειστη και ελαστικό σύνδεσμο.

Η δεξαμενή θα στηρίζεται στην βάση με 4 ανοξειδωτες βίδες .

Πυροσβεστική αντλία

Α' κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βενζινοκίνητο μονοκύλινδρο ,τετράχρονο αερόψυκτο .
- Ονομαστική ισχύ (DIN 70020) τουλάχιστον 22HP/3600rpm
- Δεξαμενή τουλάχιστον 8 λίτρων που εξασφαλίζει τουλάχιστον 1,5 ώρες λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό.
- Η εκκίνηση-στάση γίνεται με διακόπτη (ηλεκτρική μίζα) και εφεδρικά με τράβηγμα σχοινού.

- Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη.
- Η τροφοδοσία θα γίνεται από την μπαταρία του συγκροτήματος.
- Στις σωλήνες εξαγωγής των καυσαερίων θα υπάρχουν προστατευτικά καλύμματα για την προστασία των χειριστών από τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Για τον περιορισμό του θορύβου θα υπάρχει σιγαστήρας (μέγιστη στάθμη θορύβου 100dB σε απόσταση ενός μέτρου).

Β'αντλία

Η αντλία θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Θα είναι φυγόκεντρη μονοβάθμια , κατασκευής που πληρεί τα πρότυπα EN 14466
- Θα διαθέτει μηχανικό στυπιοθλίπτη (carbon- ceramic) .
- Σώμα ελαφρού κράματος ανθεκτικό στη διάβρωση και πηνίο από χύτευση βαθμού 6061, το αλουμίνιο θερμαίνεται σε επίπεδο T6. Στεγανοποιητική επένδυση από άνθρακα με ελατήριο, και κεραμικό που δεν χρειάζεται συντήρηση.
- Θα έχει απόδοση στις 3600rpm : 2.054lit/min από 3m βάθος.
- Θα μπορεί να άντληση νερό από βάθος 8 μέτρων και να κάνει ταυτόχρονη εκτόξευση ή την πλήρωση της δεξαμενής .
- Θα έχει στόμιο αναρρόφησης από την δεξαμενή με βάνα ταχύκλιση σφαιρική 2½" και ελαστικό σύνδεσμο για την απορρόφηση κραδασμών καθώς και από εξωτερική πηγή νερού διαμέτρου 65mm με αφαιρετό ανοξειδωτο φίλτρο , ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 και στεγανό κάλυμμα βαμμένο μπλε .
- Θα έχει δυο εξόδους , μία 2½" με STORZ 65 με στεγανό πώμα βαμμένο κόκκινο, και μία 1"ίντζας για την πλήρωση της δεξαμενής και τα επιστρεφόμενα.
- Θα διαθέτει αυτόματο σύστημα προπλήρωσης νερού με δυνατότητα προπλήρωσης και άντλησης νερού απο φρεατία , βάθους 8m σε 30 δευτερόλεπτα .
- Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με μανόμετρο – κενόμετρο, διακόπτη εκκίνησης, ωρόμετρο–στροφόμετρο , καθώς και ρυθμιστή στροφών λειτουργίας .

Τυλιγκτήρας

Το συγκρότημα θα φέρει τηλιγκτήρα – ανέμη αξονικής τροφοδοσίας κατασκευασμένο από ανοξειδωτο χάλυβα, εφοδιασμένο με σωλήνα πυρόσβεσης σταθερής διατομής μήκους 40m και 25mm διαμέτρου , συνολικού βάρους έως 8kg , κόκκινου χρώματος με επικάλυψη πολυουρεθάνης (διπλής επίστρωσης), με αντοχή σε θερμοκρασίες -30°C μέχρι +80°C, με αντοχή στην θραύση 100bar κατασκευασμένη σύμφωνα με EN 1947 TYPE B CLASS 3 στον οποίο θα υπάρχει προσαρμοσμένος ρυθμιζόμενος αυλός Euro nozzle κατασκευασμένος από ορείχαλκο και από ανθεκτική πλαστική ύλη με ταχυσύνδεσμο STORZ 25, με δυνατότητα εκτόξευσης συμπαγούς βολής και διασκορπισμένης βολής διασποράς. Η ακτίνα βολής εκτόξευσης του νερού θα είναι τουλάχιστον 23m με παροχή 100 lit/min και σε πίεση τουλάχιστον 7 bar.

Οπτική και ηχητική σήμανση

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική σειρήνα που θα αποτελείται από ενισχυτή με μικρόφωνο - και ηχείο τύπου και παράγει τρεις διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP-HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (airhorn) και διαθέτει σύστημα δημόσιας αναγγελίας (publicaddress).

Η ισχύς εξόδου της σειρήνας θα είναι 100W, και η ισχύς του μεγαφώνου ανάλογη.

Σε κατάλληλη θέση της οροφής του οχήματος να υπάρχει μία (1) «μπάρα φωτισμού» τεχνολογίας LED που θα παράγει έντονες αναλαμπές ερυθρού χρώματος. Η λειτουργία του φάρου θα ελέγχεται από την θέση του οδηγού. Το μήκος της μπάρας θα είναι 398mm και το ύψος της θα είναι 48mm.

Ο εξοπλισμός οπτικής και ηχητικής σήμανσης θα αναπαρρέχεται στα προβλεπόμενα από την Ε.Ε.

Ψαχνά, 11-07-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 14/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17155,40€

CPV: 42415320-7 Εξοπλισμός οχημάτων έκτακτης ανάγκης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια πυροσβεστικής υπερκατασκευής με δεξαμενή χωρητικότητας 800 λίτρων και αντλητικό συγκρότημα (για τοποθέτηση σε ημιφορτηγό pick up) για την προστασία από πυρκαγιές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 2° Ισχύουσες διατάξεις

1. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21.
2. Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α' 114/2006)
3. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
4. ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008.
5. Του Ν. 4605/2019 (α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016- προσθήκη νέων άρθρων
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α' /09-03-2021
7. Της με αριθμ. **26709/29-03-2023 (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ)** απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
8. Της με αρ. πρωτ. **8947/19-06-2023 υπ αριθμ. 77/2023 Απόφασης** Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους **2023** στον **Κ.Α. 70.02.7135.010** του οποίου προβλέπεται η πίστωση **17.155,40€** για «**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΚΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)**» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους **2023**, όπως αναμορφώθηκε βάσει της με αρ. πρωτ. **8947/19-06-2023 υπ αριθμ. 77/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου**.
10. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.

και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων βρίσκεται εντός της Α' ζώνης επικινδυνότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 575/1980.
- Της ύπαρξης των τελευταίων εναπομείνονων υψηλών δασών χαλεπίου πεύκης στην χωρική αρμοδιότητα του ως άνω αναφερόμενου Δήμου.
- Τα αναγραφόμενα στην ως άνω απόφαση αναφορικά με την συνεργασία των Δήμων με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες για την εκτέλεση των σχετικών έργων,

ΑΡΘΡΟ 3° Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πυροσβεστικής υπερκατασκευής με δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα με δεξαμενή χωρητικότητας 800 λίτρων (για τοποθέτηση σε ημιφορτηγό pick up) για την προστασία από πυρκαγιές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί μέχρι την **10/08/2023**.

ΑΡΘΡΟ 5° Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει την προμήθεια και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της.

ΑΡΘΡΟ 6° Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7° Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 8° Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 9° Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε **17.155,40€** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των προμηθευόμενων ειδών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 10° Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11° Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ψαχνά, 11-07-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Μ.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α'